



**Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Iroda**

Szám: 23921-2/2016.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolása, ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentum módosítása

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „**Bátki József Községi Ház energetikai felújítása**” tárgyban a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (2) bekezdése alapján - 2016.10.17-én - közbeszerzési eljárást indított.

A Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az ajánlatkérő nevében tájékoztatjuk a T. Gazdasági Szereplőt az eljárás során érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésről, illetve az ajánlatkérői válaszáról.

Kérdés:

Az ajánlattételi felhívás 4. pontjában a közbeszerzés mennyiségére vonatkozóan szerepel az alábbi feladatok megvalósítása:

- behatolásjelző rendszer kiépítése videó megfigyelő rendszerrel: tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés.
- automatikus tűzjelző hálózat kialakítása tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel.

Az elektromos munkák költségvetésében erre a munkanemekre vonatkozóan tétel kiírás nem szerepel. Kiírás részét képezi-e ezen munkák megvalósítása, ha igen hol kell szerepeltetni?

Válasz:

Ajánlatkérő a behatolásjelző rendszer és az automatikus tűzjelző hálózat kialakítását nem kéri megvalósítani a beruházás során. Az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírást ennek megfelelően módosítja. A műszaki dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést nem kívánja módosítani.

Kérjük, hogy a fenti kérdésre adott válaszokat az érvényesség és eredményesség érdekében az ajánlatkészítésnél vegyék figyelembe.

A Kbt. 115. § (3) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatjuk a T. Gazdasági Szereplőt - a Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ajánlattételi felhívás, ezen belül az ajánlattételi határidő valamint a közbeszerzési dokumentum alábbi módosításáról:



Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Iroda

Az ajánlattételi felhívás 4. pontja a következőképpen módosul:

Eredeti feltétel:

A közbeszerzés tárgya, mennyisége:

A közbeszerzés tárgya: Bátki József Községi Ház energetikai felújítása

A közbeszerzés mennyisége:

Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján a **3141 Salgótarján, Zagyva út 3., Hrsz: 8782** sz. alatti **Bátki József Községi Ház energetikai felújítása** az alábbi főbb tájékoztató mennyiségekkel:

- magastető héjazat (síkpala) csere: 1050 m²
- homlokzati hőszigetelés: 649 m²
- zárófüdém hőszigetelés: 870 m²
- padlóburkolat készítés: 37 m²
- lábazatburkolat készítés: 64 m²
- belső falfestés: 2335 m²
- kültéri ajtó elhelyezése: 5 db
- beltéri ajtó elhelyezése: 6 db
- ablak elhelyezése: 42 db

- nyomásszabályzó, gázmérő csere: 1 db
- meglévő gázfogyasztók elbontása: 3 db
- kondenzációs fűtőkészülék beépítése: 2 db
- acéllemez lapradiátor beépítése: 40 db
- gépészeti felújítás: 708 fm fűtőcső

- korszerű fényforrások elhelyezése: 156 db
- kiemelő világítás színpadhoz: 1 készlet
- internet és antenna hálózat kiépítése: 1 készlet
- HMKE napelemes kiserőmű telepítése **tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel** kompletten. 1 db inverter, 32 db napelemtábla
- villámvédelem felújítása: 128 fm
- behatolásjelző rendszer telepítése videó megfigyelő rendszerrel: **tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés**
- automatikus tűzjelző hálózat kialakítása **tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel**
- projektarányos akadálymentesítés: 1 db AKM WC, 1 db AKM gépjármű parkoló

A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

CPV-kód Fő tárgy: 45210000-2 Magasépítési munka



Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Iroda

Módosított feltétel:

A közbeszerzés tárgya, mennyisége:

A közbeszerzés tárgya: Bátki József Községi Ház energetikai felújítása

A közbeszerzés mennyisége:

Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján a **3141 Salgótarján, Zagyva út 3., Hrsz: 8782** sz. alatti **Bátki József Községi Ház energetikai felújítása** az alábbi főbb tájékoztató mennyiségekkel:

- magastető héjazat (síkpala) csere: 1050 m²
- homlokzati hőszigetelés: 649 m²
- zárófüdém hőszigetelés: 870 m²
- padlóburkolat készítés: 37 m²
- lábazatburkolat készítés: 64 m²
- belső falfestés: 2335 m²
- kültéri ajtó elhelyezése: 5 db
- beltéri ajtó elhelyezése: 6 db
- ablak elhelyezése: 42 db

- nyomásszabályzó, gázmérő csere: 1 db
- meglévő gázfogyasztók elbontása: 3 db
- kondenzációs fűtőkészülék beépítése: 2 db
- acéllemez lapradiátor beépítése: 40 db
- gépészeti felújítás: 708 fm fűtőcső

- korszerű fényforrások elhelyezése: 156 db
- kiemelő világítás színpadhoz: 1 készlet
- internet és antenna hálózat kiépítése: 1 készlet
- HMKE napelemes kiserőmű telepítése **tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel** kompletten. 1 db inverter, 32 db napelemtábla
- villámvédelem felújítása: 128 fm
- projektarányos akadálymentesítés: 1 db AKM WC, 1 db AKM gépjármű parkoló

A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

CPV-kód Fő tárgy: 45210000-2 Magasépítési munka



**Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Iroda**

Az eljárást megindító felhívás 15. pontja a következőképpen módosul:

Eredeti feltétel:

Az ajánlattételi határidő:

2016.10.27. 10.00 óra

Módosított feltétel:

Az ajánlattételi határidő:

2016.11.02. 10.00 óra

Az eljárást megindító felhívás 18.1 pontja a következőképpen módosul:

Eredeti feltétel:

18.1. Az ajánlatok felbontásának ideje: 2016.10.27. 10.00 óra

Módosított feltétel:

18.1. Az ajánlatok felbontásának ideje: 2016.11.02. 10.00 óra

A közbeszerzési dokumentum Műszaki leírása az alábbiak szerint módosul:

Eredeti feltétel:

Tájékoztató mennyiségek:

- magastető héjazat (síkpala) csere: 1050 m²
- homlokzati hőszigetelés: 649 m²
- zárófüdém hőszigetelés: 870 m²
- padlóburkolat készítés: 37 m²
- lábazatburkolat készítés: 64 m²
- belső falfestés: 2335 m²
- kültéri ajtó elhelyezése: 5 db
- beltéri ajtó elhelyezése: 6 db
- ablak elhelyezése: 42 db

- nyomásszabályzó, gázmérő csere: 1 db
- meglévő gázfogyasztók elbontása: 3 db



Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Iroda

- kondenzációs fűtőkészülék beépítése: 2 db
- acéllemez lapradiátor beépítése: 40 db
- gépészeti felújítás: 708 fm fűtés cső

- korszerű fényforrások elhelyezése: 156 db
- kiemelő világítás színpadhoz: 1 készlet
- internet és antenna hálózat kiépítése: 1 készlet
- HMKE napelemes kiserőmű telepítése **tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel** kompletten. 1 db inverter, 32 db napelemtábla
- villámvédelem felújítása: 128 fm
- behatolásjelző rendszer telepítése videó megfigyelő rendszerrel: **tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés**
- automatikus tűzjelző hálózat kialakítása **tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel**
- projektarányos akadálymentesítés: 1 db AKM WC, 1 db AKM gépjármű parkoló

Módosított feltétel:

Tájékoztató mennyiségek:

- magastető héjazat (síkpala) csere: 1050 m²
- homlokzati hőszigetelés: 649 m²
- zárófödém hőszigetelés: 870 m²
- padlóburkolat készítés: 37m²
- lábazatburkolat készítés: 64 m²
- belső falfestés: 2335 m²
- kültéri ajtó elhelyezése: 5 db
- beltéri ajtó elhelyezése: 6 db
- ablak elhelyezése: 42 db

- nyomásszabályzó, gázmérő csere: 1 db
- meglévő gázfogyasztók elbontása: 3 db
- kondenzációs fűtőkészülék beépítése: 2 db
- acéllemez lapradiátor beépítése: 40 db
- gépészeti felújítás: 708 fm fűtés cső

- korszerű fényforrások elhelyezése: 156 db
- kiemelő világítás színpadhoz: 1 készlet
- internet és antenna hálózat kiépítése: 1 készlet
- HMKE napelemes kiserőmű telepítése **tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel** kompletten. 1 db inverter, 32 db napelemtábla
- villámvédelem felújítása: 128 fm
- projektarányos akadálymentesítés: 1 db AKM WC, 1 db AKM gépjármű parkoló





Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Iroda

Eredeti feltétel:

- **Villamos felújítás:** A megújuló energia hasznosítása napelemek elhelyezésével lett tervezve, amelyek a hálózati villamos-energia ellátást biztosítják. Az épületben a világítótesteket ki kell cserélni. A villámvédelem felújításra kerül.

Az épületbe behatolásjelző- és megfigyelő rendszert kell betervezni.

Módosított feltétel:

- **Villamos felújítás:** A megújuló energia hasznosítása napelemek elhelyezésével lett tervezve, amelyek a hálózati villamos-energia ellátást biztosítják. Az épületben a világítótesteket ki kell cserélni. A villámvédelem felújításra kerül.

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatást és a közbeszerzési dokumentumok módosítását az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen az alábbi elektronikus elérhetőségen teszi hozzáférhetővé: www.sopronivizmu.hu/hu/129-kozbeszerzesi_informaciok.html

Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentum jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában érvényesek.

Salgótarján, 2016. október 25.

Tisztelettel:




Gyetvai Mónika

irodavezető



