


Anyagjelölés:
tervezett teherhordó fal YTONG P6 25cm

Megjegyzés:
A felírt gerendaméretek a felfekvést tartalmazzák.
Az utólagos kiváltást tehermentesítő alátámasztó állvány megléte mellett kivésett fészekbe jobbról, majd balról végezhető. Felfekvéseknek szilárdnak stabilnak kell lenni. Az áthidalók tetejét folyamatosan kiékelve kell kivitelezni. Az áthidalók próbaterhelése az akátámasztó állvány ékeinek meglazításával történjen.
Az Ytong áthidalók fölött min. 20cm magas kifalazás készüljön. Az acélgerendákat a jelölt helyeken össze kell csavarozni! Az áthidalók a nyílásokra szimmetrikusan kell beépíteni.
Hőszigetelés építész terv szerint!
Kapcsolódó terv S-4

ANYAGMINŐSÉGEK :
szabvány EC
Falazat: YTONG P6 MSZEN 771/1
Acél : S235JR festett MSZ EN 10025
Csavar 5.6, 8.8 MSZ EN ISO 20898

| | | | |
|---|---|---|---|
| Építtető | Salgótarján Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. | TERV | Kiviteli terv |
| Megnevezés | ÓVODA ÁTALAKÍTÁS és FELÚJÍTÁS<br>3100 Salgótarján Acélgyári út 63. Hrsz: 3533 | | **Áthidalók kiosztása**<br>**II. épület** |
| BALLA ÉS WAGNER MÉRNÖKI KFT. | | MÉRETARÁNY: 1:75 | TERVEZŐ: Balla Attila<br>okl. építőmérnök T-T/12-0231 |
| 5600 BÉKÉSCSABA, BERÉNYI ÚT 54.<br>Tel./fax:0036/66/520-100, mobil:20/310-6552<br>e-mail:bwmkft@gmail.com, web: http://statikus.tk | | DÁTUM: 2016.09.01. | RAJZ SZ.: S-5 |