



ANYAGMINŐSÉGEK :  
 szabvány EC  
 vasalt beton: C20/25-XC1-16-F3 MSZ 4798-1:2004-szivattyúzható  
 Betonacél : B500B  
 Betontakarás: 2,5cm

A tervezett koszorút a kifalazott gerendaközökre kell ültetni.  
 A fal mellé kerülő koszorúkat a födémgerendázattól 5cm hézaggal  
 elválasztva kell kivitelezni az áttérhelés elkerülése érdekében.  
 A szintváltásokhoz függőleges O1 összekötés készüljön.  
 Fedélszék rögzítése a koszorúhoz d16/szaruköz töcsavarral  
 vagy Fischer d16 utólagos horgonycsavarral kivitelezhető.  
 Kapcsolódó terv S-5-7

Építető	Salgótarján Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	TERV	Kiviteli terv
Megnevezés	OVODA ÁTALAKÍTÁS és FELÚJÍTÁS 3100 Salgótarján Acélgyári út 63. Hrsz: 3533		Koszorú II. épület
BALLA ÉS WAGNER MÉRNÖKI KFT.		MÉRETARÁNY: 1:75	TERVEZŐ: Balla Attila
5600 BÉKÉSCSABA, BERÉNYI ÚT 54. Tel./fax:0036/66/520-100, mobil:20/310-6552 e-mail:bwmkft@gmail.com, web: http://statikus.tk		DÁTUM: 2016.09.01.	okl. építőmérnök T-T/12-0231 RAJZ SZ.: S-6