



szabvány EC
 vasalt beton: C16/20-X0b(H)-24-F3 MSZ 4798-1:2004-szivattyúzható szerelőbeton 0,6m3
 vasalt beton: C25/30-XC2-16-F3 MSZ 4798-1:2004-szivattyúzható talp gerenda 6,8m3
 Betonacél : B500B
 Betontakarás: 3,5cm

Teherbíró talaj mélységét helyszíni feltárás alapján felelős műszaki vezető határozza meg. Meglévő alap mellett, azzal azonos síkon kell alapozni. Az alapozási tervet a feltárt és a tényleges adatokkal össze kell vetni. Feltételezett talajszigma 200kN/m²
A terv csak a vaslístával és a műszaki leírással együtt érvényes.
Betonozás előtt a szerelevények a gépészeti terv szerint helyezendők el.
Kapcsolódó tervek S-1-2

Építető	Salgótarján Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	TERV	Kiviteli terv Alapozás
Megnevezés	OVODA ÁTALAKÍTÁS ÉS FELÚJÍTÁS 3100 Salgótarján Petőfi út 88. Hrsz: 340		
BALLA ÉS WAGNER MÉRNÖKI KFT.		MÉRETARÁNY: 1:80	TERVEZŐ: Balla Attila okl. építőmérnök T-T/12-0231
5600 BÉKÉSCSABA, BERÉNYI ÚT 54. Tel./fax:0036/66/520-100, mobil:20/310-6552 e-mail:bwmkft@gmail.com, web: http://statikus.tk		DÁTUM: 2016.11.01.	RAJZ SZ.: S-1