



**Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  
Városfejlesztési Iroda**

**Szám:** 2952-15/2018.

**Tárgy:** 4. sz. kiegészítő tájékoztatás

***Tisztelt Gazdasági Szereplő!***

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő „**Salgótarján, Beszterce tér felújítása**” tárgyban a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (2) bekezdése alapján - 2018.02.28-án - közbeszerzési eljárást indított.

A Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az ajánlatkérő nevében tájékoztatjuk a T. Gazdasági Szereplőt az eljárás során érkezett 4. sz. kiegészítő tájékoztatás kérésről, illetve az ajánlatkérői válaszlól.

- 1.) Jelezzük a T. Ajánlatkérőnek, hogy a „*Növényültető kazetta*” (110 m) továbbá a „*Támfalak és pofafalak*” (104m) építése tételekre vonatkozóan mennyiségi eltérést találtunk a költségvetésben szereplő valamint a terveken jelölt mennyiségek között. A terven található mennyiség lépcső pofafal 33,7 fm, ültőtámfal 83,7 fm, növénykazetta 71,9 fm. Kérjük ennek tisztázását. (A szóban forgó tervet mellékelten küldjük kiegészítő tájékoztatás kérése tárgyú levelünkkel együtt.)

**Válasz:** A mennyiségek ellenőrzésre kerültek, a kiírt mennyiségek helyesek. A „5.sz. kiegészítő tájékoztatás kérése\_melléklet” ábra hibás. Az ajánlatot a kiírt mennyiségre kell megtenni, a „ST\_K\_KT\_07\_0\_022\_RÉSZ\_01\_00” tervlap segítségével.

- 2.) Jelezzük T. Ajánlatkérőt, hogy a helyszínrajzon jelölt két magassági méret között 30 cm különbség van, feltételezzük, hogy az ültőtámfal a többlettől eltérően emelkedik. Kérjük ennek a megerősítését. Továbbá az ültőtámfal fokozatosan elvékonyodik és belesimul az aljzatba. Meddig kalkulálhatunk az ültőtámfallal?

**Válasz:** A „5.sz. kiegészítő tájékoztatás kérése\_melléklet” szerinti „1.” ábrán a lépcsők pofafalait, a lépcsőt, és a „GEOLÓGIAI ÉRDEKESSÉGEK TÁMFALÁT” látjuk (03 . Támogatható mélyépítés max, 9-es tétel), ennek rajzát „ST\_K\_KT\_07\_0\_024\_RÉSZ\_00\_00” tartalmazza. A támfal további szakasza a „2.” ábra szerint valóban belesimul a burkolat szintjébe, azonban az ajánlat szempontjából egy tételként, a „Támfalak és pofafalak” 9-es tételként szerepel ( a „2.” ábrán jelölt szakasz 13,5 fm)

- 3.) Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a Parkolásgátló oszlop RAL színkódját adja meg, mert a szürkének különböző árnyalatai vannak. Illetve, hogy matt vagy fényes felületet szeretnének.





**Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  
Városfejlesztési Iroda**

---

**Válasz: Középszürke, matt, pl. RAL 7038**

**Amennyiben egy termék nem kérhető választott RAL színnel, a terméket műszakilag megegyezőnek lehet tekinteni.**

**Kérjük, hogy a fenti kérdésekre adott válaszokat az érvényesség és eredményesség érdekében az ajánlatkészítésnél vegyék figyelembe!**

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatást az eredeti dokumentumokkal megegyező elektronikus elérhetőségen hozzáférhetővé teszi.

Kelt: Salgótarján, 2018. március 23.

Tisztelettel:

*Gyetzai Mónika*  
Gyetzai Mónika  
irodavezető  
OK

